



# versalis

**Stabilimento di Ravenna**

Via Baiona, 107  
48123 Ravenna - Italia  
Tel. centralino + 39 0544513111  
stabilimento.ravenna@versalis.eni.com

**Direzione e Uffici Amministrativi**

Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI)  
Tel. centralino: +39 02 5201  
www.versalis.eni.com - info@versalis.eni.com

**Oggetto:     stirene in fogna organica presso Parco Generale Serbatoi (PGS)**

Nei giorni 25/26 giugno 2012, presso il Parco Generale Serbatoi dello Stabilimento versalis, già polimeri europa, sito nel comune di Ravenna, causa errore di manovra, si è verificato un rilascio di stirene da una valvola di spurgo posta in mandata alla pompa di rilancio, asservita al serbatoio di stoccaggio. Tale errore di manovra è consistito nella mancata chiusura di detta valvola dopo l'utilizzo per innesco pompa.

Il rilascio non ha coinvolto il terreno circostante essendo la zona completamente pavimentata; ha, invece, interessato le acque di processo organiche di versalis evidenziando quindi valori di concentrazione non conformi al valore limite definito nel Regolamento Fognario di Sito.

Pertanto, l'invio della corrente acque di processo versalis all'impianto di trattamento HERAmbiente è stato parzializzato ed è iniziata la bonifica da stirene, tramite autoespurgo, della suddetta fognatura e dei relativi pozzetti interessati dalla perdita.

I reflui derivati dalla suddetta bonifica sono stati raccolti e segregati in apposito serbatoio di stoccaggio; tali materiali saranno caratterizzati ed inviati ad idoneo impianto di trattamento/smaltimento secondo quanto previsto dalla normativa in tema di rifiuti.

Si precisa, comunque, che dal momento che i reflui di versalis, come noto, sono integralmente inviati all'impianto di trattamento acque della società HERAmbiente, l'evento di superamento dei limiti di accettazione del refluo (omologa) non ha causato alcun impatto ambientale su corpo idrico recettore nel quale recapita appunto lo scarico degli impianti di trattamento della suddetta società HERAmbiente in quanto la stessa ha segregato le acque reflue in serbatoi in attesa dell'invio a trattamento. (il trattamento è poi stato eseguito compatibilmente alla marcia dell'impianto Herambiente).

Si precisa, inoltre, che una volta identificata l'origine, l'anomalia è stata circoscritta e risolta ed è seguita la bonifica della rete fognaria acque di processo organiche versalis, effettuata con lo scopo di rientrare all'interno dei valori limite di accettazione (omologa).

Attualmente si sta ultimando l'analisi di tutte le cause e circostanze che hanno condotto allo sviluppo dell'accadimento; contestualmente, vengono studiate e valutate le possibili azioni correttive finalizzate ad evitare il ripetersi dell'evento e le azioni disciplinari conseguenti all'individuazione di inadempienze da parte di lavoratori coinvolti nella generazione dell'evento.

**versalis spa**

Sede Legale: San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1 - Italia  
Capitale sociale interamente versato: Euro 1.553.400.000,00  
Codice Fiscale e registro Imprese di Milano 03823300821  
Part. IVA IT 01768800748  
R.E.A. Milano n. 1351279  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento di Eni S.p.A.  
Società con socio unico

versalis

Stabilimento di Ravenna

